



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця ^{д.б.} бул. Космодавців 26
(найменування об'єкта)

« 20 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Дубенко Ю.Т., Дідрова С.А.
Доуменко В.О., Матвійчук А.В., Луксендер О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Космодавців 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-34м; ф57-30м; ф40-18м;
ф25-17м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф25-39м; ф25-150м. (столби)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф25-15м; Муфтові з'єднання: ф25-15м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-5м;
Котрмалка: ф25-9м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; обжаловано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підійнято тиску P=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Параування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Дюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Рідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Гоценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвізук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Луквенець О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідально

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. м. Р.В. Мокшанець
ст. п. В.В. Сербюк