

« 11 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Виноград

пр. КТ Волоости 22

« 11 » 05 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мухомов ВМ Кішечко В О
Іванчук В К Дрожаєва В О, Дідрова С Я, Досвідкова
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті пр. КТ Волоости 22
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89-40 см, Ø 76-36 см, Ø 50-18 см,
Ø 32-6 см, Ø 20-6 см

Ø 50-2 см, Ø 40-4 см, Ø 32-38 см, Ø 25-15 см,
Ø 20-38 см, Ø 20-46 см (сварка)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 50-1 см, Ø 32-5 см, Ø 20-7 см, Ø 15-2 см
мурора Ø 50-1 см, Ø 32-5 см, Ø 20-7 см, Ø 15-2 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем, встановлених,
в приміщенні

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 32-1 см, Ø 20, 7 см,
крім Ø 32-5 см, Ø 20-7 см, мурора Ø 32-2 см, Ø 20-7 см
железна труба Ø 20-1 см (сварка)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P = 500 мм в.ст., d p = 10 мм в.ст., t = 526
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. сумно добре

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорантована газопровідна лінія в підвалі, неорантована газопровідна лінія в підвалі (вирішено в процесі)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Родченків ОФ
(прізвище, ініціали)
Муромцев ММ
(прізвище, ініціали)
Кіриченко АО
(прізвище, ініціали)
Гавришкін АФ
(прізвище, ініціали)
Сидоренко ВВ
(прізвище, ініціали)
Ведрица СА
(прізвище, ініціали)
Бочков ВВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кочетков РС _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

