



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ташань, вул. Соборна, 62

(найменування об'єкта)

«30» 04 2026 р.

Бригада у складі спосарі: Андруш 7.В Матвієнко А.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ташань, вул. Соборна, 62

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 40-36,5м. ф 32-10,9м кран ф 40-1шт.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

індивідуальні вводи г-д ф 20-4м кран ф 20-1шт. шар  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; г/г - 1шт кран 1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Передано тиском повітря P=500мм.в.ст. за 5хв. тиску становить 5мм.в.ст. за 5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарядити 2-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шимонук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Росенко Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Морозов А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Відомості багатоквартирного будинку від  
Відновлено