



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайшин, вул. Центральна, 113

(найменування об'єкта)

« 22 » 05 2026 р.

Бригада у складі елюсарі: Шмирич Т.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайшин, вул. Центральна, 113

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 76-50м ф50-11м ф 32-9,3м ф25-3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф 32-12,5м ф 25-25,6м ф 20-8м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засудня ф 80-1шт, крич ф32-8шт. ф 25-7шт. ф 20-7шт.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г-6шт. крич-8шт. зрон-3шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском повітря P=500мм. вод. ст.
Надіння тиску становить 10мм вод. ст за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Недодарувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шисоєв Н.М
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Шисєв П.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвієнко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Мешкаєв Богатохдартирного будинку від
тудиш відновився