



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарсиси, вул. Центральна 31

(найменування об'єкта)

« 7 » 05 20 26 р.

Бригада у складі люди: Шмарич І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарсиси, вул. Центральна 31

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г ф 76-73м; ф 50-25м ф 40-3м ф 32-7,5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф 32-31,5м, ф 25-18м ф 20-8м край ф 32-13мет-ф 25-3мет
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

забуд. ф 50-1шт. край ф 20-83мет. 2-г ф 20-139м, ф 25-104м ф 32-31,5м
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; н/г-3мет. край-2мет. пон-6мет.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Загальна тиску становить 5 мм вод. ст. за 5х8.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструкговано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загартувати 2-9

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мельник І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвеев А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкован
підпису

Багатодартирського
вдмовились

Вудиска
вдг