



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Вишмишечка, буд. №25
(життєвий будинок)
(найменування об'єкта)

«15» 04 2026р.

Бригада у складі – Мирішин С.В.; Береш В.В.;
Львович В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Вишмишечка, буд. 25
в місті Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-69м.п.; φ25-72м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-180 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ25-4м.; φ20-41м.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-2 мей; φ15-1 мей.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробували тід робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кабель ітерешу на газопроводі

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна

(прізвище, ініціали)

Л.А.К.
(підпис)

Члени бригади

Григорук В.С.
(прізвище, ініціали)

Г.С.
(підпис)

Борисет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О.
(підпис)

Зурішнік С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В.
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Гуцко А.Р.

(прізвище, ініціали)

А.Р.
(підпис).