



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мозетин, вул. Тимшечка, буд. 28
(мешків будинок)
(найменування об'єкта)

«17» 04 2026р.

Бригада у складі – Курчак С.В.; Береза В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тимшечка в місті
Мозетин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ20- 30 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20- 2 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20-4 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРІЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в квартирах встановлені примусові вибійки, акти ДЖК відсутні!

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Людмила В.С.
(прізвище, ініціали)
Берекет В.О.
(прізвище, ініціали)
Мурманов С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Буртєв О.В.
(прізвище, ініціали) [Signature]
(підпис).