



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Тимішечка, буд. 39  
(Тимішечка буримон)  
(найменування об'єкта)

«14» 04 2026р.

Бригада у складі – Курішник С.В.; Вареш В.О.; Ярмо-  
любіч В.С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тимішечка, буд. 39  
в м. Козятин  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

\_\_\_\_\_ (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

\_\_\_\_\_ (система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробували тід робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

немає

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для відсутні, встановили приміщень

виправлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади.

[підпис] В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Березит В.О.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис] С.Б.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Максимчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис).