



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Тимішечка, буд. 48
(мешкоб'єкт будинок)
(найменування об'єкта)

«20» 04 2026р.

Бригада у складі – Чиріміш С.В.; Вареш В.О.; Дришак В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тимішечка, буд. 48
в м. Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 40 мм.п.; φ 20 - 8 мм.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 8 мм.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 8 мм.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; заміна ввігнутого краю φ 25
φ 25 - 1 мм; φ 20 - 1 мм; φ 15 - 1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випробувано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; випробувано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність акт перевірки ДРК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБІО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григорук В.С.
(прізвище, ініціали)

Березет В.О.
(прізвище, ініціали)

Мурзіш С.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Мешаєв Дуріш В.Д. підпису Григорук В.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)