



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вознесен, вул. Тимшечинська, Дир. 62  
(Митшовий будинок)  
(найменування об'єкта)

«22» 04 2026р.

Бригада у складі – Митшовий С.В.; Вороний В.О.; Дришанови В.Р.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тимшечинська, Дир. 62  
в м. Вознесен  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 20 см.п.; φ 20 - 15 см.п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 2 см.п.;  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 см.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

відсутні акт перевірки ДТМ

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Якимович В.С.  
(прізвище, ініціали)

Березет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Курішнік С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Тереш О.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис).