



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Володимир, вул. Тимішечна, буд. 42  
(Митковий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 22 » 04 2026р.

Бригада у складі – Митковий С.В., Феденко В.О.  
Дришівський В.С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Тимішечна, буд. 42  
в місті Володимир  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 48 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 2 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 4 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.  
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
  - ліквідація виявлених витоків газу; заміна краю ввідного  
Ø 40 - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вдаються для ДТЖ

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВВГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Фролова Вє  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Бережет Віталій Олександрович  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Журинський С.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Михайлик Олександр Від підпису відповідальних  
(прізвище, ініціали) (підпис).