



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козели, вул. Вишневицька, буд. 8
Титиловий будинок 1
(найменування об'єкта)

«23» 04 2026р.

Бригада у складі – Мирніков С.М.; Вереш В.О;
Дмишак В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Вишневицька, буд. 8
власні Козели
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 26 см.п.; Ø 20 - 14 см.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 7 см.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 20 - 7 см.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
 - ліквідація виявлених витоків газу: Ø 20 - 5 см. зашита
Ø 20 - 2 см. (зв'язана), Ø 15 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Чувак
(підпис)

Члени бригади

Кришак В.С.
(прізвище, ініціали)

М.С.
(підпис)

Берекет Вікторія Олександрівна
(прізвище, ініціали)

Чувак
(підпис).

Гурішнік С.С.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Дзюба Катерина П.

(прізвище, ініціали)

Чувак
(підпис).