



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возятин, вул. Вишнечинсько-Тигорбузького, буд. 43
(мешканців будинку)
(найменування об'єкта)

« 04 » 05 2026р.

Бригада у складі – Чернішук С.В; Берешет В.О
Ірменюк В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Пашов О.С.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Вишнечинсько-Тигорбузького, буд. 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-15 м.п., Ø25-12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-61 м.п. в під'їзді; Ø25-198 м.п. в сходових клітинках
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø32-8 м.п.; Ø25-12 м.п.; Ø20-40 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø32-4 м.п.; Ø25-2 м.п.; Ø20-15-23 м.п.
вентилів газу в квартирах

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Шваб Д.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).