



2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возетин, вул. Героїв Майдану 15
п'ятиквітний будинок
(найменування об'єкта)

« 11 » 05 2026р.

Бригада у складі – Аршиновіч В.С.; Ярешет В.О.;
Курішнік С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) кабови Олександр Семенович М.М.

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Майдану 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 202 ; φ 32 - 42 м.п. ;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 72 м.п. φ 25 - 504 / с/а/м/м/
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Фл. з'єдн. φ 100 - 1 шт.; φ 100 - 2 шт. за с/р/б/и/с/; φ φ 32 - 6 шт.; φ 25 - 2 шт.; φ 20 - 2 шт.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 32 - 2 шт.; φ 25 - 2 шт.; φ 20 - 4 шт.;
φ 15 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; визначено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Кравченко В.С.
(прізвище, ініціали)

Бережет В.О.
(прізвище, ініціали)

Кравченко С.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Семчишко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис).