



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ш. Коветиш, вул. Героїв Шайбасу 14
(Тришівський будинок)
(найменування об'єкта)

« 11 » 05 2026р.

Бригада у складі – Тришівський; Вереш В.О.; Курішній С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Шайбасу, буд. 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-88 мм.п.; Ø 80-7 мм.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-41 мм.п.; Ø 20-228 мм.п. (своєму)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

власника Ø 100-100; Ø 20-169; фп. з'єдн. 2 шт.; мурф. Ø 20-18 мм.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20 - 16 мм; Ø 15 - 7 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дроздов В. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Беренет В. О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Курішнік С. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Ситюшко М. М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)