



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вожежиш, вул. Героїв Майдану 9
(Митшовий буршак)
(найменування об'єкта)

« 18 » 05 2026р.

Бригада у складі – Куртисий С.М., Баренетв О., Ірмошова В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Майдану,
бур 9, в місці вожежиш
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-26 м.п.; φ 50-51 м.п.; φ 32-54 м.п.; φ 25-32 м.п.; φ 20-14 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25-61 м.п. (мг/зг), φ 20-378 м.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 32-5 м.п.; φ 25-7 м.п.; φ 20-187 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini;
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 32-6 м.п.; φ 20-36 м.п.
φ 15-21 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
випиано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- виробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування тиском повітря
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
випиано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Л.А. Кравченко
(підпис)

Члени бригади

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С. Ярмолович
(підпис)

Березет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О. Березет
(підпис)

Журинський С.О.
(прізвище, ініціали)

С.О. Журинський
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Холодков В.В.*
(прізвище, ініціали)

В.В. Холодков
(підпис).