



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Чкалова Светославо, буд. 9
(мистецька буржуйка)
(найменування об'єкта)

« 04 » 05 2026р.

Бригада у складі – Аршинович В.Р.; Варешко В.О.; Курішкін С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Чкалова Светославо, буд. 9.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32 - 12 м.п.; φ50 - 2 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25 - 61 м.п.; φ20 - 162 м.п. (сходах)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ50 - 1 м.п.; φ32 - 5 м.п.; φ25 - 12 м.п.; φ20 - 08 м.п.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini


- ліквідація виявлених витоків газу;

φ32 - 3 м.п.; φ25 - 2 м.п.; φ20 - 10 м.п.
φ15 - 9 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виповнено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням тиском робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виповнено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО  Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Дришова І.В.
(прізвище, ініціали)

Березит В.О.
(прізвище, ініціали)

Дуришній С.С.
(прізвище, ініціали)

М.Кравченко
(підпис)

Дришова І.В.
(підпис)

Березит В.О.
(підпис)

Дуришній С.С.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Густришська Л.С.
(прізвище, ініціали)

Густришська Л.С.
(підпис)