



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Михайла Грушевського, буд. 23
(мешканці будинку)
(найменування об'єкта)

«27» 04 2026р.

Бригада у складі – Вересет В.О.; Курішній С.В.; Цуполов В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) по вул. Михайла Грушевського, буд. 23
в місті Козетині району ВББ.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Грушевського, буд. 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 112 - 2,5 м.п., φ 57 - 0,745 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 / 32 - 995 м.п. (сходи)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 50 - 2 м.п., φ 32 - 13 м.п., φ 20 - 336 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 32 - 5 м.п.; φ 20 - 33 м.п.; φ 15 - 13 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випробувано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; випробувано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; випробувано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Чраб
(підпис)

Члени бригади

Яришак В.Е.
(прізвище, ініціали)

Горіш
(підпис)

Курниць С.В.
(прізвище, ініціали)

Жура
(підпис)

Баран В.О.
(прізвище, ініціали)

Григор
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Курніков О.М.
(прізвище, ініціали)

Григор
(підпис)