



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«26» 05 2026р.

Бригада у складі Насоко В.В. Тихач Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Гелісенко Віктор Петрович

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку м. Немішів вул. Соборна 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід наземної частини
φ 32 - 28 м; φ 25 - 8 м; φ 20 - 6 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 32 - 1 м; φ 20 - 4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія емульсія
та прилад "Vib20 GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; риводів зієднання φ 32 - 2 м; φ 20 - 2 м.
кран φ 32 - 1 м; φ 20 - 2 м.

