



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

05/ 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«27» травня 2026р.

Бригада у складі _____

Насько Р.В. Фіхар І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

мешканці будинку від підпису відповідально

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного житлового будинку м. Нелюбів вул. Соборна 33

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: етапний ввідний газопровід низького тиску

φ 40 - 30м; φ 32 - 18м; φ 25 - 8м; φ 20 - 18м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани φ 25 - 4шт; φ 20 - 4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
мильна емульсія
ТА прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
фрагмент з'єднання φ 50м - 4шт;
різьбове з'єднання φ 20 - 2шт; кран φ 20 - 4шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вскочано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протечок 5 хв. позитив тиску 10 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Насько В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Жукач І.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сесійський будинок від місцевої відомості