



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Погребище вул. Михайла Коцюбинського 7-Б

(найменування об'єкта)

«22» 05 2016 р.

Бригада у складі Давидок В.М.

Тернос А.Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Михайла Коцюбинського 7-Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 73 м; Ø 80 - 52
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 72

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край Ø 32 пробк. - 6 шт; край Ø 20 - 23 шт.
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія
прилад СИМОРЕР
- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø 32 - 3 шт;
край Ø 20 - 6 шт, різьбові з'єднання - 4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДВК

Виписано попередження: поререджено оголошенням

Майстер ВБГО

Мештеп М.В
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сергес А.Ю
(прізвище, ініціали)

Павлюк А.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) від підпису відмовились
(підпис).