



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО пешого будинку № 69 вул. Європейська
м. Тлм'ниці

(найменування об'єкта)

«11» 06 2016 р.

Бригада у складі Гуходальського М.В.; Цетлого О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тлм'ниці вул. Європейська, 69

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й ф 32 - 63м, ф 25 - 9м, ф 20 - 37м, ф 15 - 36м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран АУ-32-1м; Кран АУ-20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія, Vibrogas

- ліквідація виявлених витоків газу; виток на к/2-1; муфтове з'єднання - 1м; Всього 2 витоків.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДВК; фарування газопроводу.

Виписано попередження: _____

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| Майстер ВБГО | <u>Встук М.М.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[підпис]</u> (підпис) |
| Члени бригади | <u>Суродольський М.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Цепиш О.О.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[підпис]</u> (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) Бу першину вживаються
(підпис)