

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 05 2026 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішниця вул. Гоголя 6

(найменування об'єкта)

« 4 » 05 2026 р.

Бригада у складі Димитрієв М.В. ; Луценко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішниця вул. Гоголя 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 3м; φ 40 - 28м; φ 32 - 5; φ 25 - 26м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 6м; φ 25 - 9м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. φ 25 - 1штб; φ 25 - 1штб шордон  
муровані' зедки; φ 25 - 4штб; φ 40 - 2штб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
по приладу "VibroGas"
- ліквідація виявлених витоків газу: кобробойка φ 25 - 1штб; кр. φ 25 - 1штб

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прізвище бруківсько

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт або ДРВ не кожен

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ковальчук М.П.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ліщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Димитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старченко М. В. Брунчук В. С. Кіселевський  
(прізвище, ініціали)

сі. ін.

(підпис)

Д. В. Коссака

В. М. Коссака