

«25» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО буа М. Зерова 15
(найменування об'єкта)

«25» 05 2026 р.

Бригада у складі Никитов О.О.,
Резадовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті буа М. Зерова 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 15 м, Ø 25 - 18 м,
Ø 20 - 12 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
арматура вводи Ø 20, 8 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходи Ø 20 - 8 см
сходи Ø 20 - 8 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: продано, всі нормативи
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø 20 - 3 см, 1/2 Ø 20, 1 см,
Ø 20, 3 см, муфта Ø 20 - 1 см, Ø 20, 1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимовами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
неу робочим часом
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родіцький О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Андреев О.В.
(прізвище, ініціали)

Васильченко С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бірюшкіна

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.О. Р.В. Москаленко
М.Ф. О.Ф. Бірюшкіна