



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО вул. М. Зерова 17 ^{обладнання}

«25.05» 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мушкетер ВМ, Решетко ВО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. М. Зерова 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф2-11м, Ф25-14м, Ф20-13м

армери вводи Ф20-8см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

урава Ф20-8см
мертва Ф20-8см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придані до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремль, В. М. Гоголя, Меліхова
 - ліквідація виявлених витоків газу: урава Ф20-8см, Ф20-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $P_r = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газаробіт

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родченків О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курочкін В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Михайлів В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Від робітника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С.

Р.В. Косяков

М.Ф.

О.Ф. Корнієнко

[Підпис]