



«28» 05 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 15
м. Вінниця, бул. М. Зерова 20
(найменування об'єкта)

«28» 05 2026 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Муромчук О.В.; Кухарев А.В.; Димітєв О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. М. Зерова 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-9м; φ25-4м; φ40-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-4м; φ25-9м; φ20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Кран (шробкові): φ25-2м; φ40-1м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія,
та прилад, SEWERIN
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м; φ50-1м.

