

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. М. Зерова 21

(найменування об'єкта)

«26» 05 2026 р.

Бригада у складі

Міщенко В.О., Ванчук В.А.,
Димлевий О.І., Дзюбенко Ю.Т., Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. М. Зерова 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-1м$; $\phi 25-33м$; $\phi 20-7м$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (пробкові): $\phi 25-2м$; $\phi 20-1м$.
Муфтові з'єднання: $\phi 25-2м$; $\phi 20-1м$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та

прилад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу; $\phi 25-2м$; $\phi 20-1м$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Обслуговування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лущенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Канчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дуболенко Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Димлевий В.І.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді інженер

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Косляков
и-ф В.В. Кербин