

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця ж/б буд. Зерова 26
(найменування об'єкта)

« 26 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Васеловський В.П., Дмитрієнко М.В., Ринашук О.Ф., Муртан В.М., Димлевич О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця буд. Зерова 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-25ш; φ 25-27ш; φ 20-6ш; φ 15-4ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі бовди

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 25-1шт. Рушівні: φ 25-1шт.; φ 20-2шт.
Муфта, з'єднання: φ 25-2шт.; φ 20-2шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 50-2шт.; φ 25-2шт.; φ 20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено шд робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядубачення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитриченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмилюк О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вс [Підпис] в [Підпис]

(прізвище, ініціали) С.І.К. (підпис) Р.В. Москаленко
В.В. Турбо