

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*Митровичі Буринка*  
*м. Вільшане вул. М. Зерова 7*

(найменування об'єкта)

«27» 05 2026 р.

Бригада у складі *Дубченко Р.Т.; Доченко В.О.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вільшане вул. М. Зерова 7*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 40 - 2м, Ø 32 - 5м, Ø 25 - 10м,*

*Ø 20 - 1м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Дирекції ВБГО*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*крім (кробові): Ø 20 - 8шт.*

*муртові з'єднання: Ø 20 - 8шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *милна емульсія*

*на уряд "VIBROGAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *крім (кробові): Ø 20 - 2шт.*

*кожарийки Ø 20 - 3шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кідринський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)  
Боченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сісаренко на будинку бідасунів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С. П.В. Коскаленко

и.р. В.С. Відгородський