

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

*Житловий будинок
м. Вижиче вул. М. Зерова 9*
(найменування об'єкта)

«27» 05 2026 р.

Бригада у складі *Луксеев О.Ю.; Веселовський В.І.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вижиче вул. М. Зерова 9*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø40 - 2шт., Ø25 - 1шт., Ø20 - 6шт.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім всіх

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крім (продовів): Ø20 - 8шт.
судфтва з'єднанні: Ø20 - 8шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильня емульсія*

та група "КІВБАС"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Крім (продовів): Ø20 - 2шт.
контрпийки: Ø20 - 3шт. судфта: Ø20 - 1шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубована газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Лізорозрядний А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Василюк В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфіншій на березні відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.П. Р.В. Москаленко
и.ф. А.С. Лізорозрядний