



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Поділено тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Різубання газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Муїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Роченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Муромчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа був присутній виготовлено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. ст.

В.В. Волосин

В.В. Терешко

[Підпис]