

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
20/05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця
вул. М. Коцюбинського 33
(найменування об'єкта)

«20» 05 2026 р.
Бригада у складі Алексеев О.О., Веселовський
Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. М. Коцюбинського 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 32м, Ø 50 - 16м,
Ø 25 - 2м, Ø 20 - 8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 2м, Ø 40 - 11м, Ø 32 - 11м, Ø 25 - 10м
Ø 25 - 176м (середня)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
середня Ø 50 - 2мм, Ø 25 - 2мм, Ø 40 - 3мм
середня Ø 50 - 2мм, Ø 25 - 2мм, Ø 40 - 3мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всередині об'єкта,
всередині сходових клітинок
- ліквідація виявлених витоків газу: середня Ø 50 - 2мм, Ø 25 - 10мм,
Ø 50 - 2мм, Ø 25 - 6мм, середня Ø 50 - 2мм, Ø 25 - 3мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіримо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в ст. др. 10 мм в ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводитимемо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: арт. дві на межі між поверхнями під поверхнею (пришле вкрутити), дообладування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Родісевич О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Маслов О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильович В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Родісевич О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа вс. підпис виготовлено
 (прізвище, ініціали) (підпис)
С. М. Р. В. Васильович
М. П. О. Ф. Гордієв