

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 05 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Воклицька

«20» 05 2026р. вул. М. Коцюбинського 35
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Мураткань ВМ, Риченко ВО,
Звангун В А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воклицька
вул. М. Коцюбинського 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-46м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-1м, Ф40-7м, Ф32-12м, Ф25-12м,
Ф25-84м (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крити Ф50-2мм, Ф32-5мм, Ф25-5мм
середня Ф50-2мм, Ф32-5мм, Ф25-5мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладів, виводів,
середня середня

ліквідація виявлених витоків газу: крити Ф25-3мм, кр Ф50-1мм,
Ф32-1мм, Ф25-2мм, середня Ф50-1мм, Ф32-1мм,
Ф25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=200 мм в ст ар 20 мм в ст, Т=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: амі у дві на лоджії перевірено, не вимагає (армика вилучено), поперек ступень газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родіась О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мерошан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мелешко Д.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Звонич В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біч підпису Бідробман
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.С. Р.В. [Підпис]
М.Ф. О.Ф. [Підпис]