

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 05 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Коцюбенко
вул. М. Коцюбенка 48
(найменування об'єкта)

«20» 05 2026 р.
Бригада у складі Майборода АБ, Луки'євський ОВ,
Керієв АБ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) вул. М. Коцюбенка 48
склала цей акт у тому, що на об'єкті

(найменування, адреса)
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-8м, Ø40-33м, Ø32-12м,
Ø20-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-132м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходи Ø32-1м, Ø25-2м, Ø20-3м
сходи Ø32-1м, Ø25-2м, Ø20-3м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіма сходами,
 - ліквідація виявлених витоків газу: вул. М. Коцюбенка 48, Ø50-1м, Ø32-1м, Ø20-1м, Ø20-3м, сходи Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в.ст. > p=10 мм в.ст. T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім середнього немає

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Авт. др. на місцевості перевірено не маємо (прим. створити код, скоректувати газопровод)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мельник С.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Курієв О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Курієв А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда Юлія Біда Юлія

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. ст. І.В. Косачук
м-р О.Ф. Корсун