



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 5
(найменування об'єкта)

« 18 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустіпан Р.М.;
Холовський М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коцюбинського 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 16м, Ø 50 - 25м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 20 - 75м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові): Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 7шт.
муфтові з'єднання: Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 7шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильне емульсія
та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 3шт.
сантайми: Ø 20 - 4шт. муфта: Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм вод. ст., t=5 об., Δp=20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднені газопроводи на місцях перевірки мот ДПК не мадан

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тітоградський АС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мельничук АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мустіпан В.И</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Глобький П.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саржин на Буринці Бідертіно
(прізвище, ініціали) (підпис)
С. ст. Р. В. Косилко
м.п. Г. С. Миколенко