

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вільшане вул. М. Коцюбинського 78
(найменування об'єкта)

«21» 05 2026 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Дзюбенко Р.Т.;
Діброва С.А.; Данилюк М.В.; Кучеров А.В.; Ковал А.А.; Ішовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшане вул. М. Коцюбинського 78

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-186м., Ø32-10м., Ø15-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø100-5м., Ø32-34м., Ø25-30м., Ø20-35м.

Стяжки: Ø20-710м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крими (крючкові): Ø32-1шт., Ø25-2шт., Ø20-1шт., Ø15-2шт. (крючки): Ø32-1шт.;
Ø15-2шт.
шпательні з'єднання: Ø32-1шт., Ø25-1шт., Ø20-1шт., Ø15-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крими (крючкові): Ø32-3шт., Ø20-13шт.
контрайки: Ø32-2шт., Ø20-2шт., Ø15-1шт. муфта: Ø32-5шт., Ø20-5шт.
Ø15-1шт.

HS

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм. рт.ст., t=5аб, r=10 мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варудована газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Підгородський А.С
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Веселовський В.І
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзюбенко П.Т
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дідрова С.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димитрієв М.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кочко А.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мовчанський Т.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису В.С. Підгородський
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.С. Р.В. Москаленко
М.Р. А.С. Підгородський