

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
М. Вілмше вул. М. Овчарів 24
(найменування об'єкта)

«08» 05 2026 р.

Бригада у складі Мамбійчук А.В.; Мусілюк В.М.;
Юмашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вілмше вул. М. Овчарів 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 20 м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-15 м, Ø40 - 10 м, Ø25 - 5 м, Ø20 - 15 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кроки (пробкові): Ø25 - 1 м, Ø20 - 4 м (кубові): Ø20 - 1 м.
кубові з'єднанні: Ø25 - 1 м, Ø20 - 5 м, Ø50 - 1 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крюк (пробковий): Ø20 - 2 м.
контргайки: Ø20 - 2 м, муфта: Ø20 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу
не маляр перевірити Елект. ЗВК не працює

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тігороденкий А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Матвійчук М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мустакон В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ромашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено визначено
(прізвище, ініціали) (підпис)
С.І.Н. Р.В. Кослачук
М.Р. І.В.С. Шибідрішнік