

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. М. Оводова 67

(найменування об'єкта)

« 11 » 05 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О. ; Диморієнко М.ІВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Оводова 67

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-2м; φ40-18м; φ25-6м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-11; φ25-5м; φ20-8м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ20-6шб; φ20-1шб шоробні
мудрові з'єднанні: φ50-1шб.; φ20-6шб; φ20-1шб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

со-прилад "Vibrogas"

- ліквідація виявлених витоків газу: φφ20-2шб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт авто дрес не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мирошник В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Бігробинський
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Шенгалев
м.п. М.М. Коваленко