



«21» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Віжиця вул. М. Коцюбинського 23
(найменування об'єкта)

«21» 05 2026 р.

Бригада у складі Лукієнчук О.В.; Ромашук О.Р.;
Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. М. Коцюбинського 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - вкл., Ø 32 - вкл., Ø 20 - 35 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (ульові): Ø 40 - вкл., Ø 25 - вкл., Ø 20 - вкл. (пробові): Ø 20 - вкл.
муртові з'єднання: Ø 40 - вкл., Ø 25 - вкл., Ø 20 - 2 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильке емульсія
та прилад "ВібраВІС"
 - ліквідація виявлених витоків газу; контргайми: Ø 40 - вкл., Ø 20 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $d_p=20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Підгородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Луківська О.В.
(прізвище, ініціали)

Коласура О.Р.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сербий по будинку вкритий

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О. ін. Р. В. Коласура О. Р.
А. С. Підгородецький А. С.