



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО _____ ^{обладнання} м. Білошанське

« 28 » 05 2026 р. (найменування об'єкта) вул. Маммешова 1

Бригада у складі Доченко ВО, Мавейчук АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Маммешова 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-25м, Ø40-5м, Ø25-1м

Ø40-3м, Ø25-6м
Ø25-12м (сходове)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сходове Ø40-2мм, Ø25-1мм
шурота Ø40-2мм, Ø25-1мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура в сходове, сходові вентилі
 - ліквідація виявлених витоків газу: сходове Ø40-2мм, Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робоче тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Руденко О. П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Борисенко В. О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Маслова О. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсінко М. В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
С. П. Р. В. Волосин
С. П. О. Ф. Корнієв