



2016 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

вул. Маминська 16  
(найменування об'єкта)

«28» 05 2016 р.

Бригада у складі

Тваричук ДА, Дзюбенко Ю.Т.,  
Дідова ЄА  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Маминська 16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø50 - 9м, Ø25 - 1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40 - 12м, Ø25 - 6м

Ø25 - 20м (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø25 - 4мм

шлюфта Ø25 - 4мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; дремарф, Vollogas, Ширва есеравсд
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25 - 2мм

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Кід робочими тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: коррозія вент газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Руденко О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Гайдаук В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Душманов М.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Руденко С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко на бригаду Бідарт  
(прізвище, ініціали) (підпис)

О.В. Волосин  
М.Ф. Воронин