

«28» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вількешеня
вул. Мадимарка 33

«28» 05 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Луки'євич ОВ, Куреров АВ,
Касюк НА, Доловський ТВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Мадимарка 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-48м, Ø50-75м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-8м, Ø32-40м, Ø25-42м, Ø20-30м, Ø15-5м
Ø25-436м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø50-5м, Ø25-20м, Ø20-1м, Ø15-2м
смуфта Ø80-5м, Ø25-20м, Ø20-1м, Ø15-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прямодіагностика,
милкова емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø15-2м, Ø25-6м,
Ø20-1м, 1К2 Ø50-2м, Ø25-2м, Ø20-1м
смуфта Ø50-1м, Ø25-1м

Л

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P = 500 мм. в. ст. впр. в. ст., t = 526
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Роздубівський
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Кучеренко
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Каса
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг Біг

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Кучеров
М. П. Кучеров