

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 05 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишнєць вул. П.Могилі 10

(найменування об'єкта)

«28» 05 2026 р.

Бригада у складі Димчевий О.І.; Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишнєць вул. П.Могилі 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅ 50 - 11м; ∅ 40 - 5м; ∅ 32 - 0,5м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

∅ 40 - 6м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

∅ 40 - 2 шт; ∅ 32 - 1 шт.

муніципальні задвижки: ∅ 50 - 1 шт; ∅ 40 - 2 шт; ∅ 32 - 1 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; та прилад «VibroGas»

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском P > 500 мм. вод. ст.
тадією P < 80 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт з'яв. ФВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковалчук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димельський О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ліщук В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено визначено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С. Р.В. Ковалчук
М.М. Ковалчук