

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«28» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішняк вул. П. Могили 8
(найменування об'єкта)

«28» 05 2026 р.
Бригада у складі Димченко О.І.; Міщенко В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішняк вул. П. Могили 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 1м; φ 40 - 18м; φ 32 - 47м
φ 25 - 3м; φ 20 - 17м; φ 15 - 3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. φ 20 - 2мб, м φ 15 - 1мб, м; φ 15 - 1мб, п.
мідний з'єднання; φ 20 - 2мб; φ 40 - 1мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією за приладом Vibrosas¹
 - ліквідація виявлених витоків газу; Майстрами φ 40 - 1мб; φ 20 -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тід робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструкбовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: тід час проведення робіт авто дрвк не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мурин В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в одній частині в двох частинях

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Коваленко
М.Р. М.М. Коваленко

[Підпис]