

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
« 25 » 20 26 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового**

ВБГО м. В. Великий  
вул. О. Антонова 11  
(найменування об'єкта)

« 25 » 20 26 р.  
Бригада у складі Товшуре В. А., Дюболевський Ю. П.  
Ріщова С. А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. О. Антонова 11  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-55м, φ40-3м, φ32-3м,  
φ25-15м, φ20-45м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-12м  
φ32-10м (сходові)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ40-1м, φ32-1м, φ25-1м, φ20-2м  
середня φ40-1м, φ32-1м, φ25-1м, φ20-2м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Методом мильної емульсії
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран φ32-1м, φ40-1м, середня φ40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в.ст., dP = 10 мм в.ст., t = 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблені місця

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Родченко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Завичук Г.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Духовенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Редько С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вед. [Signature] [Signature]  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
с.п.п. Р.В. [Signature]  
м.р. О.Ф. [Signature]