



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Боканьчів вул. О. Ковалеве 48

«25» 05 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Овчаренко В.О. Майб'яга М.А. Кур'януха О.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. О. Ковалеве 48 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-8м, φ50-89м, φ40-80м, φ15-23м, φ20-20м, φ15-3м, φ20-352м (сплощ) (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім φ25-3мм, φ20-16мм, φ15-6мм, селюрта φ15-3мм, φ20-16мм, φ15-6мм (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: М.М. А. Д. Овчаренко, М.М. А. Д. Кур'януха
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крім φ25-1мм, φ20-4мм, φ15-1мм, 1/2 φ20-3мм, φ20-4мм, φ15-3мм, селюрта φ25-1мм, φ15-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах ВБГО
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесезонно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм В.С.; спр. 10 мин. В.С. t=516
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в рамках сервісу

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: впорядкування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Рудіцький О.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Добрянко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дриганчук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Медведчук
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вітюк О.В. [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)