



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця бул. О. Антонова 58
(найменування об'єкта)

« 28 » 05 20 28 р.

Бригада у складі Рошанчук О.Ф., Мустіпан В.М., Ліценко В.О.,
Гванчук В.А., Дюбелко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. О. Антонова 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-10м, φ57-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-3м, φ32-6м, φ25-4м, φ20-15м, φ15-3м.
Стоєчки: φ20 - 186м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Коридор (пробити): φ50-2м, φ20-7м, φ15-1м, Курові: φ25-1м.
Шуртові з'єднання: φ50-2м, φ20-7м, φ25-1м, φ15-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Severin"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Коридор: φ50-2м, φ20-7м,
Контрастка: φ50-2м, φ25-2м, φ20-5м,
Шурта: φ50-1м, φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перебрано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перебрано тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підійняв тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ліценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в наявності в наявності
 (прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____

с. ст. Р.В. Москаленко
с.р. В.В. Герби