

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Митловій будинку
м. Вільшане вул. Симонівська 21
(найменування об'єкта)

«27» 05 2026 р.

Бригада у складі _____

Лук'яненко О.В.; *Григорук Т.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вільшане вул. Симонівська 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø32-3м, Ø25-4м, Ø20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі витоки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (крабові): Ø25-4шт.

шпатель з'єднання: Ø25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*
те прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; *контргайки: Ø25-2шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажів

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудована газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігоряденський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Моквицький Т.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторінка по будинку в черзі

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. П.В. Москаленко
и.р. Т.С. Шевченко