

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«29» 05 2026 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця <sup>зр/б</sup> Символівська 224  
(найменування об'єкта)

« 29 » 05 20 26 р.  
Бригада у складі Кухаров А.В.; Калож А.А.;  
Яновський Т.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. Символівська 224  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 76-2\text{ м}; \phi 32-1\text{ м}.$   
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі в'єди  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові):  $\phi 20-4\text{ шт}.$   
Муфтові з'єднання:  $\phi 20-4\text{ шт}.$   
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sewerin"  
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран:  $\phi 32-1\text{ шт};$   
Контргайка:  $\phi 32-1\text{ шт};$  Муфта:  $\phi 32-1\text{ шт}.$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГ О

Члени бригади

<u>Черіко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Куреров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Калок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Яковенко Т.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшого по бригаді бригадир

(прізвище, ініціали) С. М. Р. В. [Signature] (підпис)  
М. Ф. В. В. [Signature]