

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » 05 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця вул. Я. Мелешка 6
(найменування об'єкта)

« 22 » 05 20 26 р.

Бригада у складі Муртинан В.М.; Міценко В.О.;
Савицька В.А.; Дзюбелек Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Я. Мелешка 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-22м.; φ25-4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Столки: φ25-52м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (карбові): φ25-4м.; муфта: з'єднаннє: φ25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Севелін"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кюфрайт: φ25-3м.;
Муфта: φ25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст
Навішено тиску др=20 мм.в.в.ст. т-5ав
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робочим газопроводом
На момент перевірки акт ДВВ не мався

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

Члени бригади _____

Мустіпан В.М.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

Мценко В.О.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

Танчук В.А.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Столбечко
 (прізвище, ініціали)



[Підпис]
 (підпис)